




L.P	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m ²]
1	TOALETY DLA OSÓB NIEPEŁ.	4,20
2	UMYWALNIA DLA CHŁOPCÓW	7,30
3	TOALETY DLA CHŁOPCÓW	10,90
4	WC DLA PERSONELU	3,00
5	UMYWALNIA DLA DZIEWCZĄT	4,50
6	TOALETY DLA DZIEWCZYN	10,20
7	PRZEDSIONEK	2,90
8	WC DLA PRZEDSZKOLE	9,20
9	KORYTARZ SZKOLNY	21,40
SUMA POW. UŻYTKOWEJ		73,60

LEGENDA:	
	- oprawa oświetleniowa LED 2100lm/840 IP44
	- oprawa oświetleniowa LED 1700lm/840 IP44
	- oprawa awaryjna optyka otwarta
	- łącznik jednobiegunowy
	- gniazdo hermetyczne IP44 1-faz, P+N+PE, 230V
	- wypust zasilający wentylator, 1-faz, P+N+PE, 230V
Uwaga!	
1. Instalacja zaprojektowana w układzie sieciowym TN-C-S	
2. Uziemienie punktu PEN w rozdzielnicy głównej TG(R<10 ohm)	
3. Ochrona od porażień: szybkie wyłączanie zasilania	
4. Instalację prowadzić podtynkowo	

obiekt	REMONT I PRZEBUDOWA SANITARIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZICACH DUŻYCH				
adres budowy	RADZICE DUŻE, DZ. NR EWID. 166/4, OBR. 0009 RDZICE DUŻE, GM. DRZEWICA				
funkcja	specjalność	imię i nazwisko	podpis	data	nr uprawnień
projektant	inst. w zakr. siec inst. i urz. elektr. i el-en. b/o	mgr inż. TOMASZ SYNOWIEC		06.2026r.	LOD/0339/POOE/05
przedmiot rynku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA RZUT PARTERU			NR RYS: E-2	SKALA: - NR STR: