

Drzewica 07.09.2017

GKBI-271.29.1.2017

Dotyczy zapytania na „Dostawę mebli do ośrodka zdrowia w Drzewicy”.

Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie jakie wpłynęło do postępowania :

Pytanie .

Proszę o doprecyzowanie jakiego stolika zabiegowego oczekuje Zamawiający.

W zapytaniu stół ten nazwano „stół zabiegowy z pojemnikami” natomiast w opisie znajduje się informacja o półkach ze szkła hartowanego. Proszę o jednoznaczne określenie jaki stół ma być zaoferowany (półki ze szkła, czy pojemniki) oraz w ile półek lub pojemników ma być wyposażony.

Odpowiedź.

Stół ma posiadać dwa pojemniki i dwie półki ze szkła hartowanego. Przykładowy stół na rysunku poniżej :



Udzielona wyżej odpowiedź stanowi integralną część zapytania i powinna być uwzględniona w ofercie.

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza