

## Zapytanie ofertowe

- I. Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, NIP: 768-17-66-160, [www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl), e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)
- II. Nazwa zadania:
- A) „Zakup Syreny alarmowo-ostrzegawczej”.
- B) „Zakup motopompy pływającej”.
- III. Przedmiot zamówienia.
- A) Zakup nowej syreny alarmowo- ostrzegawczej na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce, Gmina Drzewica.
1. Syrena ostrzegawcza musi mieć przeznaczenie do pracy na budynku, oraz pracować w każdych warunkach pogodowych.
  2. Musi posiadać centralę sterującą do zamontowania wewnątrz strażnicy w pomieszczeniu garażowym. Wymiary centrali nie większe niż 280x560x150 mm.
  3. Musi posiadać 6 głośników z przewodami o długości min. 12m. każdy, moc akustyczną 128 dB/1m oraz modulację dźwiękową narastającą.
  4. Zasilanie syreny z instalacji elektrycznej budynku strażnicy 230V/AC, ponadto musi posiadać akumulator podtrzymujący 12V o pojemności min. 7Ah.
  5. Zasięg syreny w terenie otwartym winien wynosić min. 800 m.
  6. Syrena musi być wyposażona w mikrofon do podawania sygnałów obrony cywilnej i innych komunikatów.
  7. Wymiary głośników max 180/115/230 mm, z możliwością mocowania ich na dachu budynku strażnicy, wykonanego z blachy falistej. Waga głośnika nie większa jak 1.5 kg. Głośniki winny się charakteryzować kątem rozsyłu dźwięku w pionie 30°, w poziomie 60°.
- B) Zakup motopompy pożarniczej pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebinie, Gmina Drzewica.
1. Motopompa musi posiadać możliwość wykorzystania we wszystkich typach samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP. Musi mieć niewielką wagę i małe gabaryty ułatwiające jej przenoszenie i przewożenie, oraz transport pompy do miejsca akcji w trudnym terenie.
  2. Musi mieć niskie zużycie paliwa w stosunku do osiągnięć technicznych, pływak pompy wykonany z włókna szklanego musi być niezatapialny.
  3. Musi posiadać możliwość podawania wody o dużym stopniu zanieczyszczenia, co ułatwia pompowanie wody z piwnic i zalanych obiektów. Musi mieć możliwość pracy na sucho.

4. Musi mieć silnik czterosuwowy, pozwalający stosować benzynę bez konieczności sporządzania mieszanki.
5. Musi spełniać wymagania techniczno- użytkowe według Rozporządzenia MSWiA i Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
6. Dane techniczne motopompy:
  - maksymalny zasięg rzutu wody- 30m.
  - wysokość podnoszenia do 30m słupa wody
  - nasada tłoczna 75
  - min. głębokość ssania 30mm
  - silnik Honda GXV160 K 1A/N15
  - moc 4 KW przy 3600 obr./min.
  - pojemność zbiorników paliwa około 2 l.
  - czas pracy na pełnym zbiorniku 2 godz.
  - ciężar motopompy nie większy niż 28kg.
  - wydajność nominalna przy ciśnieniu 2 bary- 400 dm<sup>3</sup>/min.
  - godzinowe zużycie paliwa- 1l.
- IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.11.2016 r.
- V. Okres gwarancji- minimum 24 miesiące- dotyczy syreny i motopompy.
- VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę można składać: osobiście pocztą lub drogą elektroniczną,
  2. Ofertę można składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, pokój nr.2 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)
  3. Termin składania ofert do dnia 24.10.2016r.
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w formie pisemnej, tj. wypełnić załączony do zapytania formularz ofertowy przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: [ugm@drzewica.pl](mailto:ugm@drzewica.pl)
  5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.
- VII. Warunki płatności:

Cena musi zawierać również koszt transportu przedmiotu zamówienia do zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury/ rachunku będzie protokół odbioru stwierdzający, że przedmiot dostarczony, jest zgodny z zapytaniem ofertowym.

Faktura/ rachunek będzie płatny/a przelewem na konto sprzedawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.
- VIII. Osoba upoważniona do kontaktu: Marian Kłobucki. Tel. 602-679-608
- IX. Kryterium wyboru- najniższa cena.

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Edward Podkowiński*  
Zastępca Burmistrza

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
(nazwa zadania)

1. Nazwa wykonawcy: .....
2. Adres wykonawcy:.....
3. NIP: .....
4. Regon: .....
5. Osoba do kontaktu: .....
6. Telefon kontaktowy: .....
7. Adres e-mail: .....
8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  
Cenę netto: ..... zł. (słownie złotych .....
- .....  
Podatek VAT ..... % ..... zł (słownie złotych .....
- .....  
Cenę brutto: ..... zł. (słownie złotych .....
- .....  
Szczegółowe zestawienie

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa urzędnika</i>	<i>Cena jednostkowa netto</i>	<i>Kwota podatku VAT</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Liczba kompletów</i>	<i>Wartość brutto</i>
1.	Syrena alarmowo-ostrzegawcza*				1	
2.	Motopompa pożarnicza pływająca*				1	

9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: .....
11. Okres gwarancji: .....
12. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

Miejscowość, data,

.....

podpisy osób upoważnionych

\* wypełnić jeżeli dotyczy ( w przypadku składania oferty na dwie części wypełnić obydwa pola)